



BCJ 評定-RC0257-03

評 定 書

株式会社 伊藤製鐵所
代表取締役社長 伊藤 壽健 様

一般財団法人 日本建築センター
理事長 松野 仁



平成 25 年 12 月 6 日付けで、評定申し込みのあった下記の件について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において慎重審議の結果、平成 26 年 2 月 19 日付け評定報告書（評定番号：BCJ 評定-RC0257-03）のとおり、本件は、申し込みの範囲において、当委員会で定めた基準に照らし、妥当なものであると評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成 31 年 2 月 18 日までとします。

平成 26 年 2 月 19 日

記

1. 件 名 ネジ on i c o n 鉄筋継手
2. 継手の概要 種 類：SD295A、SD345、SD390、SD490
呼 び 名：D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41、
D51（但し、SD295A は D13、D16 のみ、SD490 は D13、D16
を除く）
形 状：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合した熱間圧延
異形棒鋼ネジ on i c o n
3. 継手の性能 A 級（2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書
「鉄筋継手性能判定基準」による）
4. 評 定 区 分 変更
5. 変更の内容 評定報告書（BCJ 評定-RC0257-03）のとおり