



BCJ 評定-RC0461-01

評 定 書

株式会社 伊藤製鐵所
代表取締役社長 伊藤 壽健 様

一般財団法人 日本建築センター
理事長 松 野 仁



平成 26 年 10 月 31 日付けで、評定申し込みのあった下記の件について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において慎重審議の結果、平成 26 年 12 月 17 日付け評定報告書（評定番号：BCJ 評定-RC0461-01）のとおり、本件は、申し込みの範囲において、当委員会で定めた基準に照らし、妥当なものであると評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成 31 年 12 月 16 日までとします。

平成 26 年 12 月 17 日

記

1. 件 名 ネジ on i c o n L タイプ継手
2. 継手の概要 種 類：SD345、SD390、SD490、OSD590A (MSRB-0071)、
OSD590B (MSRB-0069)
呼 び 名：D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41
(但し、MSRB-0069 及び 0071 は D35、D38、D41 のみ)
形 状：JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に適合した異形棒鋼
ネジ on i c o n 及び大臣認定品
3. 継手の性能 A 級 (2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書
「鉄筋継手性能判定基準」による)