



BCJ 評定-RC0436-01

評 定 書

株式会社伊藤製鐵所

代表取締役社長 松下 正人 様



平成 24 年 8 月 20 日付けで、評定申し込みのあった下記の件について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において慎重審議の結果、平成 24 年 10 月 17 日付け評定報告書（評定番号：BCJ 評定-RC0436-01）のとおり、本件は、申し込みの範囲において、当委員会で定めた基準に照らし、妥当なものであると評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成 29 年 10 月 16 日までとします。

平成 24 年 10 月 17 日

記

1. 件 名 ネジ onicon 打継ぎ継手
2. 継手の概要 種 類：SD295A、SD345、SD390
呼 び 名：D13、D16、D19、D22、D25、D29
形 状：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合し株式会社
伊藤製鐵所が製造するネジ onicon
3. 継手の性能 A 級（2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書
「鉄筋継手性能判定基準」による）

